

도기 제품 검사 성적서				결 재	담 당	검 토		승 인
					4/24	/	/	4/24
품 번	RWU100-E		수 량	184 EA	검사 규격	RMS-G-101 -103		
품 명	센서내장형 스톨 소변기		검사 방법	체크 검사 n = 3 c = 0	검 사 원	박 수 범		
No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정	
				x1	x2	x3		
1	겉모양	세척면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm 이하 일 것.	양호	양호	양호	합	
3	내급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합	
4	배출기능	목재구(Ø18mm)	목재구가 배수트랩 내를 통과 할 것.	양호	양호	양호	합	
5	세척기능	잉크세척	잉크흔적이 없을 것. (사용수량 2ℓ기준)	양호	양호	양호	합	
6	사용수량	공급수압 98kPa	사용수량 2ℓ 이하일 것.	0.8	0.9	0.88	합	
7	주요치수	높이	1020±25mm	1024	1022	1022	합	
		시공거리	180±9mm	181	181	180	합	
		폭	380±16mm	381	380	380	합	
8	표시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크.	양호	양호	양호	합	
		KS 표시	KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호.	양호	양호	양호	합	
9	외관	포장상태	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합	
특기 사항					종합 판 정			