



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-071123
2. 의뢰자
○ 업체명 : 로알앤킴퍼니(주)
○ 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
3. 시험기간 : 2018년 06월 25일 ~ 2018년 08월 07일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 절수형 소변기 세척 밸브(RUF100)
6. 시험방법
(1) KS B 2369 : 2013
7. 시험결과
1) 절수형 소변기 세척 밸브(RUF100)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
도금 두께 (Cr)	μm	(1)	0.13	-
도금 두께 (Ni)	μm	(1)	12	-
토수성능(토수량)	L	(1)	1.5	-
구조 - 주요 구조	-	(1)	이상없음	-
구조 - 주요 치수(d2)	-	(1)	이상없음	-
조작성능	-	(1)	이상없음	-
내압성능	-	(1)	이상없음	-
표시사항	-	(1)	이상없음	-

— 이 하 여 백 —

확인	작성자 이세진	기술책임자 성명 이인우
----	------------	-----------------

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2018년 08월 07일

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5135

총 1페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(5)

