



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT18-133185

2. 의뢰자

○ 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)

○ 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20

3. 시험기간 : 2018년 12월 11일 ~ 2018년 12월 21일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : 자동 온도 조절 수전(RBT 920)

6. 시험방법

(1) KS B 2331:2017

7. 시험결과

1) 자동 온도 조절 수전(RBT 920)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
자동온도조절 성능 (온수측 압력 및 냉수측 압력 : 0.1 MPa)	설정온도 40 ℃	(1)	38.8	해당없음
자동온도조절 성능 (온수측 압력 및 냉수측 압력 : 0.2 MPa)	설정온도 40 ℃	(1)	41.2	해당없음

확인	작성자 성명	이세진	기술책임자 성명	전수용
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2018년 12월 21일

한국건설생활환경시험연구원




인천경기지원 : 21591 인천광역시 남동구 담방로 85 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5135

총 2페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-05(6)



시험성적서

성적서번호 : CT18-133185

7. 시험결과

7. 시험결과

< 첨부 1 > 시험조건 및 사진

자동 온도 조절 수전(ABT 920)

