

# 시험성적서



1. 성적서 번호 : CT14-082989
2. 의뢰자
- 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)
  - 주소 : 인천 부평구 청천동 414-3
  - 의뢰일자 : 2014.08.06
  - 시험발급일 : 2014.08.13
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시 료 명 : 위생도기[세면기(RWL-024H)]
5. 시험방법
- (1) KS L 1551 : 2013R

## 6. 시험결과


### 1) 위생도기[세면기(RWL-024H)]

시험항목	단위	시험방법	시험결과
잉크침투도	mm	(1)	1
균열시험	-	(1)	이상없음
내급랭성	-	(1)	이상없음

---- 이 하 여 백 ----

확인	작성자 성명	정석원		기술책임자 성명	안병권	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 405-868 인천광역시 남동구 담방로 85 (만수동) 032-460-5100

결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)472-9001