

(성적서 번호 : GMC2013-254)

## 1. 신청인

- 회 사 명 : 로알앤컴퍼니(주)
- 대 표 자 : 박 종 욱
- 주 소 : 인천광역시 부평구 청천2동 414-3

## 2. 품 명

- 시 료 명 : 수도꼭치
- 제작회사 및 형식 : 로알앤컴퍼니(주)

## 3. 성적서의 용도 : 환경산업기술원 제출용

## 4. 접수 일자 : 2013. 07. 25



## 5. 시험 일자 : 2013. 07. 25 ~ 2013. 07. 31

## 6. 시험 방법 : KS B 2331 : 2011

## 7. 시험 환경 :

- 온 도 : (22 ± 3) °C, 습 도 : (40 ~ 50) % R.H.

## 8. 시험 결과 : 별지참조

확 인	시 험 자	승 인 자
	성 명 : 장 세 훈 	직 위 : 기술책임자(정) 성 명 : 박 완 규 

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서는 사본은 무효입니다.

2013년 07월 31일



한국기계전기전자시험연구원장 (인)

www.ktc.re.kr / (445-915) 경기도 화성시 팔탄면 구장리 949-2

Tel: 031-353-5299, Fax: 031-366-1576



(성적서 번호 : GMC2013-254)

시 료 \ 항 목	최대토수유량 (L/min)	시험방법
RLSJ10AU1 [대불이 한 개레버식 온냉수 혼합꼭지(세면용)]	3.7	KS B 2331 : 2011
시 료 \ 항 목	최대토수유량 (L/min)	시험방법
RBSJ00AU2 [벽불이 한 개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워욕조용)]	6.2	KS B 2331 : 2011

비고 : 본 시험성적은 시료채취자(로얄앤크퍼니)가 봉인한 시료의 성적임. 끝.

