



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT14-017918
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 인천 부평구 청천동 414-3
 - 의뢰일자 : 2014.01.29
 - 시험발급일 : 2014.02.13
3. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출
4. 시료명 : 전자감지 내장형 세척밸브
5. 시험방법
 - (1) EL228. 소변기 [EL228-2006/5/2013-132]

| | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|-------------|-----|---|
| 확인 | 작성자 성명 | 허보람 |  | 기술책임자 성명 | 안병권 |  |
| 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. | | | | | | |

한국건설생활환경시험연구원장



인천경기지원 : 405-868 인천광역시 남동구 담방로 85 (만수동) 032-460-5100
 결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)460-5125



시험성적서

성적서번호 : CT14-017918

6. 시험결과

1) RWU709 - 98kPa

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 |
|------|----|------|------|
| 사용수량 | L | (1) | 0.8 |

2) RWU709 - 196 kPa

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 |
|------|----|------|------|
| 사용수량 | L | (1) | 1.2 |

3) RWU709 - 294 kPa

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 |
|------|----|------|------|
| 사용수량 | L | (1) | 1.3 |

4) RWU709B - 98kPa

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 |
|------|----|------|------|
| 사용수량 | L | (1) | 0.8 |

5) RWU709B - 196 kPa

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 |
|------|----|------|------|
| 사용수량 | L | (1) | 1.2 |

6) RWU709B - 294 kPa

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 |
|------|----|------|------|
| 사용수량 | L | (1) | 1.3 |

---- 이 하 여 백 ----

