

도기 제품 검사 성적서

2014년 4월 23일

결
재

담당

검 토

승 인



4/23

/

/

4/23

품 번

RWU-928

수 량

50 EA

검사 규격

RMS-G-101
-103

품 명

트랩 스톨소변기

검사 방법

체크 검사 $n = 3$
 $c = 0$

검 사 원

김 봉 주

No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉모양	세척면 겉보기면	큰 볼록이, 큰 얼룩이, 유약 금 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm 이하 일 것.	1.37	1.35	1.36	합
3	내급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합
4	배출기능	목재구(Ø18mm)	목재구가 배수트랩 내를 통과 할 것.	양호	양호	양호	합
5	세척기능	잉크세척	잉크흔적이 없을 것. (사용수량 2ℓ기준)	양호	양호	양호	합
6	주요치수	높이	925±10mm	927	926	927	합
		세척구 거리	75±20mm	76	75	75	합
		시공거리	125±5mm	126	128	127	합
		폭	410±5mm	412	411	413	합
7	표시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크.	양호	양호	양호	합
		KS 표시	KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호.	양호	양호	양호	합
8	외관	포장상태	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합
특기 사항			종합 판정		합격		