




시험성적서

1. 성적서 번호 : CT14-089976
2. 의뢰자
 - 업체명 : 로알앤컴퍼니(주)
 - 주소 : 인천 부평구 청천동 414-3
 - 의뢰일자 : 2014.08.27
 - 시험발급일 : 2014.09.11
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 질수형 세척밸브(대.소 구분형/RCF401B)
5. 시험방법
 - (1) EL224. 양변기용 부속 [EL224-2000/5/2013-132]

확인	작성자 성명	정석원		기술책임자 성명	안병권	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 405-868 인천광역시 남동구 담방로 85 (만수동) 032-460-5100
 결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)472-9001

시험성적서

성적서번호 : CT14-089976

6. 시험결과

1) 절수형 세척밸브(대.소 구분형/RCF401B)

시험항목	단위	시험방법	시험결과
사용수량(대변용)	L	(1)	5.9
사용수량(소변용)	L	(1)	3.5
오작동에 의한 누수 시험(100회 반복)	-	(1)	이상없음
불 배출 시험(변기 내 잔류 개수)	개	(1)	3.0
불 배출 시험(오수관 통과 개수)	개	(1)	77.7
입자 배출 시험(변기 내 잔류 개수)	개	(1)	6.0
화장지 배출 시험	개	(1)	이상없음

—— 이 하 여 백 ——

