

# 시험성적서



1. 성적서 번호 : CT14-093165
2. 의뢰자
  - 업체명 : 한국환경산업기술원[로알애펜퍼니(주)]
  - 주소 : 서울시 은평구 통일로 684
  - 의뢰일자 : 2014.09.05
  - 시험발급일 : 2014.09.30
3. 시험성적서의 용도 : 환경마크제출
4. 시료명 : 소변기(RWU-960E)
5. 시험방법
  - (1) EL228. 소변기[EL228-2006/5/2013-132]

## 6. 시험결과

### 1) 소변기(RWU-960E)

시험항목	단위	시험방법	시험결과
사용수량	L	(1)	1.0
세척 시험(세척면의 잉크 흔적)	-	(1)	남지 않음

--- 이 하 여 백 ---

확인	작성자 성명	정석원		기술책임자 성명	안병권	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

한국건설생활환경시험연구원



인천경기지원 : 405-868 인천광역시 남동구 당방로 85 (만수동) 032-460-5100  
 결과문의 : 인천경기지원 ☎ (032)472-9001