




(세척밸브)제품검사 성적서

2015 년 07월 06일

담당	검 토	승 인
		
07/06	/	7/6

품 번	RUF100	수 량	500	검사규격	RMS-G-102
품 명	소변기수세밸브(스퍼드포함)	검사방법	체크검사 n=3 / c=0	검 사 원	안성권

NO	검 사 항 목		검 사 조 건	판 정 기 준			검 사 결 과			판정
							X1	X2	X3	
1	겉 모 양			표면이 매끈하고 해로운 결함이 없을 것			양호	양호	양호	합
2	성 능	조작, 기능	토수중 수압 0.1MPa	작동부의 개폐 조작상태가 원활 확실할 것			양호	양호	양호	합
				피스톤부작동시 토수가 양호하고 시트부 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
		세 척	토수중 수압 0.1~0.4MPa (L/1회 작동)	대 변 기 세척밸브	일 반 형		14±1	해 당 사	항 없 음	
					절 수 형		6 (+0, -1)	해 당 사	항 없 음	
					대. 소변 구별형 (일 반 형)	대 변 용	14±1	해 당 사	항 없 음	
						소 변 용	8±1	해 당 사	항 없 음	
					대. 소변 구별형 (절 수 형)	대 변 용	5.5±0.5	해 당 사	항 없 음	
						소 변 용	4(+0, -0.5)	해 당 사	항 없 음	
				소 변 기 세척밸브	일 반 형		4±1	해 당 사	항 없 음	
					절 수 형		2 (+0, -0.5)	1.8	1.7	1.7
		내 압	공기압 0.4MPa	5초간 지속시 내압부 변형, 파손 및 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
		물충격한계	토수중 수압 0.147MPa(월/1회)	핸들을 0.5초 이내로 닫았을 때 물충격치가 1.47MPa 이하일 것. (토수중 수압은 포함하지 않음)			0.20	0.21	0.20	합
		내 구	수압 0.2MPa (월/1회)	10만회 핸들작동 후 조작, 내압, 세척성능 이상*없을 것.			양호	양호	양호	합
	지 수	공기압 0.4MPa	5초간 지속시 시트부 및 조립부에 누설이 없을 것.			양호	양호	양호	합	
4	표 면 처 리	도금두께 (주/1회)	Ni : 7.5 μ m 이상			8.3	8.2	8.3	합	
			Cr : 0.35 μ m 이상			0.43	0.43	0.42	합	
5	구 조, 모 양 및 치 수	소변기세척밸브	PJ-1/2-14 나사게이지 맞춤 양호할 것.			양호	양호	양호	합	
		대변기세척밸브	PT-1"-11 나사게이지 맞춤 양호할 것.			해 당 사 항 없 음				
6	표 시	몸 체	각인 또는 레이저	KS마크, 제조자명 또는 약호, 원산지 (한글 또는 영문)			양호	양호	양호	합
		포 장	프린트 인쇄	종류, 호칭지름 및 보조구분, 제품주요부 재료명			양호	양호	양호	합
				종류, 호칭지름 및 용도, 제품주요부의 재료명, 원산지 제조자명(한글 또는 영문), 연락처			양호	양호	양호	합
				KS(마크, 규격번호, 규격명, 인증번호, 인증기관명)			양호	양호	양호	합
7	포 장 상 태	내포장 및 외포장	내포장에는 부품누락이 없고 외포장상태가 양호할 것.			양호	양호	양호	합	
		취급설명서	사용방법 및 사용상 주위사항이 표시된 취급설명서 첨부			양호	양호	양호	합	
		특 기 사 항					중 합 판 정	합격		