

위생도기 제품검사 성적서

작성 검토 승인



 4/11 4/11 4/11

품 번		RWL712-1H	수 량	3	검사규격		RIMS-D-403	
품 명		평면불임세면기	검사일자	2016. 04. 11	검 사 자		권 용 준	
검사항목		검사 조건	판 정 기 준	측 정 결 과			판 정	
				×1	×2	×3		
결 모 양		n=3, c=0	큰 볼록, 큰 얼룩, 균열, 떨어짐, 금이 없을 것.	없음	없음	없음	적합	
			허용 결점은 RIMS-D403 제품검사규정에 따른다.	적합	적합	적합	적합	
			수지트랩은 금, 갈라짐, 떨어짐, 뒤틀림, 흠집이 없어야 한다.	-	-	-	-	
치 수			해당 도면에 따른다. (40미만 ± 2mm, 41이상 ± 5% 최대 25mm)	뒷면 데이터 참조			적합	
잉크시험		n=1, c=0	잉크 침투도는 3mm 이하일 것.	0.3			적합	
균열시험			균열이 없을 것.	없음.			적합	
급랭시험			균열이 없을 것.	없음.			적합	
세척성능 (대면기)		n=3, c=0	1) 세척면에 잉크의 흔적이 없을 것. 2) 시험 용 지구가 배수구로 완전히 배출될 것. 3) 대용오물 B가 85개 이상 배출되고, C가 도기 내 125개 이하로 잔류할 것.	-	-	-	-	
세척성능 (소변기)			세척면에 잉크의 흔적이 없을 것.	-	-	-	-	
배출성능			1) 소변기는 세척시험 시 소변기에서 물이 넘치지 않을 것. 2) 목구가 배수구 밖으로 완전히 통과할 것. (대면기 : Ø 44 이상, 소변기 : Ø 18 이상)	-	-	-	-	
누수시험			10시간 후 수면 측정 결과 수면 저하 없을 것.	-	-	-	-	
누기시험			누기 없을 것.	-	-	-	-	
수봉성능			누수시험 및 누기시험 결과 이상 없을 것.	-	-	-	-	
기계적강도 (수지트랩)		n=1, c=0	금, 갈라짐, 떨어짐, 뒤틀림, 흠집이 없을 것.	-	-	-	-	
내 산 성 (수지트랩)			현저한 광택 변화가 없고, 선 마크가 남지 않을 것.	-	-	-	-	
내알칼리성 (수지트랩)			현저한 광택 변화가 없고, 선 마크가 남지 않을 것.	-	-	-	-	
나사송곳시험 (수지트랩)			나사송곳 제거 후에도 누수가 없을 것.	-	-	-	-	
표 제 품 시 포 장		n=3, c=0	KS마크, 제조자명 또는 그 약호, 원산지, 제조년월일 또는 약호가 표기될 것.	적합	적합	적합	적합	
			KS마크, 표준명 및 표준번호, 인증번호, 제조번호 또는 그 약호, 인증기관명, 도기종류 기호가 표시될 것.	적합	적합	적합	적합	
특이사항 - 이상없음.					종합 판 정		<div>적합 2016.04.11 Q.C</div>	

1) 치수검사 SHEET

도기본부 양식 2