



한국건설재료공학연구소

품질검사 성적서

- ① 시료명(생산국) : 도자기질타일-RTC63S001와
 ② 시료 채취 장소 : -
 ③ 성과이용목적 : 품질관리
 ④ 공 사 명 : -
 ⑤ 발 주 자 : -
 ⑥ 시 공 자 : -
 ⑦ 의뢰인 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
 성명 : 로알앤컴퍼니(주) 전 종 찬
 ⑧ 국가중요시설 : 해당없음

⑨ 발 급 번 호 : B022635F

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를
 「건설 기술 진흥법 시행규칙」 제56조 제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	시험·검사 결과	책임기술자			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	흡수율	KS L 1001 : 2013	10.9 %	G00123010	박종완		한수동	
2	격임강도		91 N/cm					
3	뒤틀림[볼록]		0.2 mm					
4	뒤틀림[옆면]		0.1 mm					
5	내균열성		균열없음					
6	내마모성		0.01 g					
7	내동해성		이상없음					
8	내약품성[내산성]		이상없음					
9	내약품성[내알칼리성]		이상없음					
10	치수의불규칙도[긴변]		0.3 mm					
11	치수의불규칙도[짧은변]		0.1 mm					
12	겉모양		이상없음					
13	치수[길이]		299.5 mm					
14	치수[나비]		599.8 mm					
15	치수[두께]		9.1 mm					

-시료채취자 : 로알앤컴퍼니(주) 전 종 찬
 -시료채취입회자 : -
 -접 수 일 자 : 2016 . 02 . 26
 -시료채취일 : 2016 . 02 . 26

이 시험·검사결과는 당초 의뢰시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2016 년 03 월 15 일

한국건설재료공학연구소 대표인채호

주소 : 충남 천안시 상룡1길 50 (전화번호 : 041-522-3404)

서울·경기지원 : 경기도 안산시 상록구 샘골로7길 49-1 TEL.(031)417-2105 FAX.(031)417-2106

비고

- 1.국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 2.국가중요시설이란 대통령관저,국회의사당,대법원,국가정보원,중앙행정기관의 청사,원자력발전소,발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국,라디오방송 송신출력 500kW 이상의 송신시설,군사시설,공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.