



# 품질검사성적서

시료명(생산국) : 도자기질타일(RTC63S001외)  
성과이용목적 : 품질시험용  
의뢰인 : 전 중 찬  
국가중요시설 : 해당없음  
주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20

발급번호 : 16C0302043  
접수일자 : 2016년 03월 02일  
시료채취일 : 2016년 02월 26일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

## - 결 과 -

연 번	시험·검사종목	단 위	시험·검사방법	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
					자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	동적 마찰계수(습윤)	-	KS L 1001 - 2013	0.43	건설재료시험 기사 05201102108C	정소영		김태훈	

끝.

- 시 료 채 취 자 : 로알앤컴퍼니(주) 품질보증 전 중 찬

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2016년 03월 14일

재단법인 **한국건설산업품질연구원** 장

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel: (031)322-0325~7 Fax: (031)322-0098



유의사항 : 책임기술자 및 시험·검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.