

(수도꼭지)제품검사 성적서						담당	검토	승인		
						04/07	/	4/7		
2016년 04월 07일		품번	RKS120	수량	106	검사규격	RMS-G-101			
		품명	NEW S-착탈식싱크	검사방법	체크검사 n=3 / c=0	검사원	이 선 미			
NO	검사항목	검사조건	판정기준			검사결과			판정	
						X1	X2	X3		
1	겉모양		표면이 매끈하고 해로운 결함이 없을 것			양호	양호	양호	합	
2	성능	조작	작동부의 개폐 조작상태가 원활 확실할 것			양호	양호	양호	합	
		토수	토수중수압 0.2MPa	물줄기 상태가 양호하고 조립 및 토수부의 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
			토수중수압 0.098MPa (월/1회)	온냉수 혼합꼭지 (L/min)	주방용	6.0 이하	5.4	5.6	5.5	합
					세면용	6.0 이하	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	
				샤워헤드	7.5 이하	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		
			자폐식샤워 (L/1회 작동)	샤워헤드	25±2sec	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음		
		토수구		3~4ℓ	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음			
		내압	공기압 0.4MPa	5초간 지속시 내압부 변형, 파손 및 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
	물충격	토수중수압 0.147MPa(월/1회)	핸들을 0.5초 이내로 닫았을 때 물충격치가 1.47MPa 이하일 것. (토수중수압은 포함하지 않음)			0.20	0.20	0.20	합	
	내구	수압 0.2MPa (월/1회)	핸들 또는 레버조작을 20만회 실시한 후 조작성능 및 내압성능 이상 없을 것.			양호	양호	양호	합	
역류방지	수압 19.6KPa	수압을 30초간 지속시 역류방지시트에서 누수가 없을 것.			양호	양호	양호	합		
3	용출성능	공인기관 (년/1회)	RMS-G-101 수도꼭지 제품검사 규격에 만족할 것.			양호	양호	양호	합	
4	표면처리	도금두께(주/1회)	Ni : 7.5 $\mu$ m 이상			8.4	8.2	8.3	합	
			Cr : 0.35 $\mu$ m 이상			0.42	0.44	0.43	합	
5	구조	주요치수	꼭지 부착부	(P.F)-1/2-14 한계게이지에 적합할 것.			양호	양호	양호	합
		주요구조	온냉수 표시	정면에서 보았을 때 왼쪽은 온수, 오른쪽은 냉수			양호	양호	양호	합
			레버 또는 핸들구조	레버를 올리면 토수 내리면 지수될 것.			양호	양호	양호	합
6	표시	핸들또는몸체	각인 또는 레이저	KS마크, 제조자명 또는 약호, 원산지(한글 또는 영문)			양호	양호	양호	합
			포장	프린트 인쇄	종류, 호칭지름 및 보조구분, 제품주요부 재료명			양호	양호	양호
		제조자명 또는 약호(한글 또는 영문), 연락처, 원산지			양호	양호	양호	합		
		KS(마크, 규격번호, 규격명, 인증번호, 인증기관명)			양호	양호	양호	합		
		KC(마크, 인증번호, 인증기관명)			양호	양호	양호	합		
7	포장상태	내포장 및 외포장	내 포장에는 부품누락이 없고 외포장상태가 양호할 것.			양호	양호	양호	합	
특기사항						<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">종합판정</div> </div>				