





<div style="text-align: center;"> (위생도기부속쇠붙이) 제품검사 성적서 </div>					담 당	검 토	승 인		
									
					6/25	1	6/25		
2015 년 6 월 25 일									
품 번	RSP311B		수 량	10	검사규격	RMS-G-101~3			
품 명	다용도손잡이(스텐 1 형)		검사방법	체크검사 n=3 / c=0	검 사 원	김봉주			
NO	검 사 항 목	검 사 조 건	판 정 기 준			검 사 결 과			판정
						X1	X2	X3	
1	겉 모 양		표면이 매끈하고 해로운 결함이 없을 것			양호	양호	양호	합
2	조 작		작동부의 개폐 조작상태가 원활 확실할 것			해 당 사	항	없	음
3	누수시험	트 렵	수압 (0.34Mpa)을 가했을 때 누수가 없을 것.			해 당 사	항	없	음
		폼 업	세면기에 설치 후 물을 공급했을 때 누수 없을 것.			해 당 사	항	없	음
		스 퍼 드	공기압(0.14Mpa)을 가했을 때 누수 없을 것.			해 당 사	항	없	음
4	표 면 처 리	도금두께 (주/1회)	Ni : 7.5 μ m 이상			7.9	7.8	8.0	합
			Cr : 0.35 μ m 이상			0.42	0.41	0.41	합
5	모양 및 치수	트 렵	P형 트립	조립 후 봉수심	50mm이상	해 당 사	항	없	음
			S형 트립	조립 후 봉수심	50mm이상	해 당 사	항	없	음
				조립 후 센타거리	155mm이하	해 당 사	항	없	음
		폼 업	Ø35산16 나사부 게이지 맞춤 이상 없을 것.			해 당 사	항	없	음
6	표 시	몸 체	각인 또는 레이저	KS마크, 제조자명 또는 약호, 원산지(한글 또는 영문)		해 당 사	항	없	음
		포 장	프린트 인쇄	제조자명 또는 약호, 원산지(한글 또는 영문) 연락처, 제조연월		해 당 사	항	없	음
				KS(마크, 규격번호, 규격명, 인증번호, 인증기관명)		해 당 사	항	없	음
7	포 장 상 태	내포장 및 외포장	내포장에는 부품누락이 없어야 하며 외포장상태가 양호할 것.			양호	양호	양호	합
특 기 사 항							<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl;">종합판정</div> <div style="margin-left: 10px;">  </div> </div>		